



CHECK-LIST DE MANUTENÇÃO RECOMENDADA DOS EQUIPAMENTOS TRANSFRIGOR

Item	Horas de uso		Ação a ser tomada	Rev.: Ago/2008	
	Acoplado	Elétrico		Frequência da ação	Código TF
CHAVE SELETORA 380V / 0V / 220V	-	-	Verificar a tensão selecionada antes de ligar na rede elétrica	diario	-
CONTROLE DE CABINE	-	-	Verificar se algo está anormal (display)	diario	TFG0059
VENTILADOR DO CONDENSADOR	-	-	Verificar se algo está anormal	diario	TFG0024
VENTILADORES DO EVAPORADOR	-	-	Verificar se algo está anormal	diario	TFG0033
PLUG, CABO E CHICOTE ELÉTRICO	-	-	Inspeção visual - verificar se algo está anormal	diario	-
VALVULA SOLENOIDE DO CONDENSADOR	60	-	Verificar se aciona no início do degelo	semanal	TFG0051
VALVULA SOLENOIDE DO EVAPORADOR	60	-	Verificar acionamento durante a operação	semanal	TFG0051
SERPENTINA DO CONDENSADOR	240	-	Limpeza das aletas	mensal	TFG0014
VISOR DE LIQUIDO	240	-	Na presença de muitas bolhas, checar as pressões	mensal	TFG0042
VALVULA DE EXPANSAO	240	-	Verificar se o bulbo está bem fixado e protegido com isolante	mensal	TFG0032
SERPENTINA DO EVAPORADOR	240	-	Limpeza das aletas	mensal	TFG0027
TRANSFORMADOR	240	-	Verificar estado dos cabos	mensal	TFG0040
PONTE RETICADORA	240	-	Medir as tensões	mensal	TFG0061
FUSÍVEIS	240	-	Verificar se algum fusível está queimado e trocá-lo	mensal	TFG0037
CORREIA COMPRESSOR ACOPLADO	720	-	Ajuste da tensão	trimestral	TFG0002
COMPRESSOR BITZER	-	270	Verificar nível e turbidez do óleo pelo visor do compressor	trimestral	TFG0065
GAS REFRIGERANTE	720	-	Verificar pressões e completar o gás caso necessário	trimestral	TFG0041
BASE PARA COMPRESSOR ACOPLADO	720	-	Reaperto de parafusos	trimestral	TFG0062
CHAVE SELETORA 380V / 0V / 220V	1500	-	Reaperto de parafusos	semestral	TFG0062
CONTATORA	1500	-	Reaperto de parafusos	semestral	TFG0062
CONTROLE DE CABINE	1500	-	Reaperto de parafusos	semestral	TFG0062
RELE TERMICO	1500	-	Reaperto de parafusos	semestral	TFG0062
RELE TERMICO	1500	-	Verificar o ajuste térmico	semestral	TFG0061
TOMADA DO CABO ELÉTRICO	1500	-	Reaperto de parafusos	semestral	TFG0062
BANDEJA DO DRENO	1500	-	Limpeza preventiva (remoção de sujidades)	semestral	TFG0063
CAPACITOR	1500	-	Verificar presença de pontos de oxidação nos terminais	semestral	TFG0034
COMPRESSOR ACOPLADO	2500	-	Trocar	10 meses	TFG0007
CORREIA COMPRESSOR ACOPLADO	2500	-	Troca	10 meses	TFG0003
PRESSOSTATO (ALTA, BAIXA E CONTROLE)	3000	-	Teste de funcionamento em bancada	anual	TFG0066
COMPRESSOR BITZER	-	7000	Trocar o óleo	8 anos	TFG0065
RELES E FUSÍVEIS	3000	-	Trocar	anual	TFG0037/38
FILTRO SECADOR	-	-	Troca	toda abertura do sistema	TFG0017
REGULADORA DE PRESSAO DE SUCCAO	-	-	Ajuste da pressão de sucção	quando colocar gás	TFG0064
LIMPEZA COM R141B	-	-	Limpeza com R141b após uma troca de compressor	após trocar compressor	TFG0044
Tempo de uso devido MÁXIMO semanal: 6 dias / semana					
Tempo de uso devido MÁXIMO diário: 13 horas / dia (10 horas / dia no modo acoplado + 03 horas / dia no modo elétrico)					

Coberto pela Garantia (desde que não seja caracterizado mau uso)

Fora da Garantia